



Ventilationsaggregat C250T

EvoAir C250T

VENTILATIONSAGGREGAT • ART.NR 37250

EvoAir C250T är ett toppanslutet motströmsaggregat med hög luftteknisk prestanda. I en motströmsväxlare passerar frisk uteluft och varm frånluft från exempelvis kök och våtutrymmen varandra i separata kanaler.

Värmeåtervinningen sker genom värmeväxlarens väggar, där värmen överförs från den varmare frånluften till den kallare tilluften innan den tillförs fastigheten. Det resulterar i en hög värmeåtervinningsgrad, ofta över 90%.

EvoAir C250T har sommarbypass av både uteluft och frånluft samt inbyggd fuktgivare på frånluften. Avluften alltid håller plusgrader, vilket förhindrar frostbildning.



Applikationsområden

Det finns flera fördelar med ett motströmsaggregat som EvoAir C250T. Till exempel sker ingen oönskad luftöverföring samtidigt som verkningsgraden är hög.

Evo Air C250T är särskilt bra i miljöer som:

- **Verkstäder:** För att hålla arbetsmiljön fri från föroreningar och skadliga ämnen.
- **Restauranger:** För att förhindra att matos sprider sig från köket till andra utrymmen.
- **Trapphus med flera lägenheter:** För att undvika spridning av obehagliga lukter, som stekos eller cigaretttrök.

Teknisk data • EvoAir C250T

Flödesområde (l/s)	70 - 250
Bredd (mm)	1155
Djup (mm)	875
Höjd (mm)	850
Vikt (kg)	
Kanalanslutning (mm)	4 x 250
Effekt elbatteri, inbyggt (W), max	1750
Elanslutning (10A)	230 V
Effekt fläktar	4 x 170
Inbyggd eftervärme	Ja
Externt förvärmebatteri	Ja





EvoAir C250T

Mått (mm)

A	875
B	800
C	835
D	15
E	1115
F	235
G	145
H	573

Se måttskisser på följande sida.

Utförlig teknisk data fås av beräkningsprogram EvoCalc.



Service & Underhåll

Utför service 2 ggr/år eller vid behov

Bryt elanslutning innan service genom att dra ur stickkontakt eller bryt säkring.

Säkerställ att ingen person kan elansluta aggregatet under arbetet.

Lossa inspektionsluckans 4st skruvar med 5mm insexnyckel.

Insexnyckel medföljer vid leverans.

Tag ur gamla filter genom att dra dessa rakt ut.

Dammsug aggregatet invändigt och rengör med mildt rengöringsmedel.

Montera nya filter, det åtgår totalt 2st filter per aggregat.

För att underlätta invändig rengöring kan fläktar och värmeväxlarenhet försedda med elkontakter, tas ur aggregatet. Lossa elkontakter och dra dessa komponenter rakt ut ur aggregatet.

Vid fel eller driftstörning kontakta driftsansvarig för er anläggning.

Viktigt att tänka på vid installation

- Installation och idrifttagning ska ske med för branschen tillräckliga kunskaper för en god funktion
- Om anläggningen inte driftsätts direkt ska alla kanalanslutningar tätas inne i aggregatet för att förhindra att fuktig eller kall luft kan komma in i aggregatet vilket kan orsaka fuktskador.
- Samtliga driftlägen skall injusteras (Spar, Komfort och Forcering)
- Manöverpanelen skall placeras så att brukaren har åtkomst och överblick vid eventuella larm
- Brukare/ansvarig för anläggning skall informeras om placering av manöverpanel samt dess funktioner
- Installatören skall överlämna manualer och garantibevis till brukaren/ansvarig för anläggningen
- Produkten ska registreras på vår hemsida för att garantin ska gälla.

**Kom ihåg att registrera din
produkt på acetec.se**



 **Email**

sales@acetec.se

www.acetec.se

 **Telefon**

010-28 80 110

+ 46 10 28 80 110

 **Adress**

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige